

**Incendio en Hospital
Weymouth, Massachusetts
24 de Enero de 1993**

El domingo 24 de enero de 1993 ocurrió un incendio en el South Shore Hospital. En la habitación donde se inició el fuego, se activó un rociador que extinguió las llamas antes de que se propagaran a otras áreas y que llegaran los bomberos. Las llamas y el calor dañaron solamente los materiales en el cuarto donde se originó el fuego. Sin embargo, el agua y humo se extendieron por el corredor y causaron algunos daños en el área. Estas personas fueron tratadas por lesiones a causa del humo.

De acuerdo con el *Código de Seguridad Humana*, el entrenamiento del personal, y el uso de rociadores automáticos redujo significativamente el potencial para la pérdida de vidas humanas y pérdida de propiedades durante el incendio ocurrido en el South Shore Hospital.

Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios, siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la autorización por escrito de la NFPA.

©2001 NFPA, Quincy, MA